



Malungs Räddningstjänst informerar

Riktlinjer vid tillfällig övernattnig i skola, bystugor, andra samlingslokaler eller andra byggnader som normalt inte används för övernattnig och inte omfattas av lagen (1966:742) om Hotell- och pensionatsrörelse.

Lagen säger detta

Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälilig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Utrymningslarm

Samtliga objekt där personer övernattar, skall vara försedda med utrymningslarm. Larmet kan utgöras av brandvarnare som finns på varje våningsplan, och som täcker in en yta av högst 60 m².

Ett "riktigt" utrymningslarm är naturligtvis att föredra. Larmet bör kunna utlösas manuellt i det utrymme som används som reception.

Utrymning

Man skall ha tillgång till två av varandra oberoende utrymningsvägar. Minst ett fönster per förläggingsrum skall dessutom vara lätt öppningsbart.

Samtliga utrymningsdörrar skall vara öppningsbara inifrån utan nyckel eller annat verktyg.

Personantal

Antalet personer som kan förläggas är beroende av golvytan och utrymningsdörrarnas bredd. Ett lämpligt riktvärde är 3 m²/person, (4 m²/person med säng) vilket ger ca 20 personer per klassrum i skola. I större lokaler t ex gymnastiksal bör enheter om ca 20 personer sektioneras med gångar på 5 meter. Dessa skall mynna vid in- resp. utgångsdörrarna.

Vägledande markering, nödutrymningsväg

Skyltar med vägledande markering skall finnas i tillräcklig omfattning så att personer lätt kan hitta ut.

Skyltarna skall vara belysta, genomlysta eller efterlysande.

Belysta och genomlysta skyltar skall förses med nödström som varar i minst 30 min.

Efterlysande skyltar måste belysas, (laddas) med ett riktat ljus, exempelvis en spotlight.



Brandsläckningsutrustning

Brandredskap av lämplig typ skall finnas tillgängligt och markerat på högst 25 meters gångavstånd.

Brandredskapen kan utgöras av inomhusbrandpost med formstyv slang eller handbrandsläckare typ pulver eller skum. Veckad vävslang är inte godkänd.

Brandvakt

I objekt där automatiskt räddningstjänstanslutet brandlarm saknas, och där omständigheterna så bedöms, bör vaken vakt finnas tillgänglig i receptionen dygnet runt. Vakten bör under tiden 22-06, utföra minst två bevakningsronder jämt fördelade under natten.

Alarmeringsmöjlighet ska finnas, lämpligt med telefon i receptionen. I receptionen skall en förläggingsplan finnas med aktuella uppgifter om antalet personer per rum.

Elinstallationer

Alla elinstallationer skall vara utförda av fackman.

Provisoriska "hembyggda" installationer får inte förekomma.

Information

Varje deltagargrupp skall informeras om de regler och föreskrifter som gäller vid nyttjande av byggnaden. Informationen skall bl a omfatta:

- utrymningsvägarna
- brand- och utrymningslarm
- brandredskap
- uppsamlingsplats
- ordningsregler

Ordningsregler

- Dörrar mellan trapphus och korridor skall vara stängda. Undantag är när dörrarna är uppställda med rökdetektorstyrda elektromagneter.
- Rökning är förbjuden i samtliga lokaler.
- Bänkar, bord och stolar får inte placeras så att utrymning försvåras. Dessa får inte heller placeras i korridorer eller trapphus.
- Matlagning, kaffekokning och liknande är förbjudet i hela byggnaden utom i därför avsedda lokaler, ex kök eller matsal.
- Sopsäckar och annat brännbart eller belamrande material placeras på därför avsedda platser.
- Husvagn eller husbil måste stå minst fyra meter från annan husvagn - husbil eller byggnad.
- Öppen sopcontainer får inte stå närmare byggnad än 6 m.
- Uppställning får inte heller utgöra hinder för utryckningsfordon.

Övrigt

Försäkringsgivaren bör kontaktas för att kontrollera vilket försäkringsskydd man har vid denna typ av tillfällig övernattning

Om Ni har frågor angående brandskydd vid tillfällig övernattning kan ni naturligtvis kontakta oss på räddningstjänsten.

Räddningstjänsten bör informeras när tillfällig övernattning skall ske, helst två (2) veckor innan. Blankett kan man hämta på kommunens hemsida, på brandstationen i Malung, eller genom att ringa oss.

Informationen kan sändas till:

*Malungs Räddningstjänst
Förrådsvägen 1
782 34 Malung
Tfn: 0280-182 60
Fax: 0280-183 87*